


RD Rozdz. Ekinox 4x18 FAEL Legrand

przycisk wyl.
p. poz.




DPX 125
40 3P

P304-25-30

P304-25-30

P304-25-30



YDYżo 5x4 z UPS

parter

I piętro

II piętro



woda, CO, itp.

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO: UL. KOMBATANTÓW 3/13			
INWESTYCJA: BUDYNEK URZĘDU GMINY GŁUSK			
Z ŁĄCZNIKIEM			
LOKALIZACJA: DOMINÓW GM. GŁUSK			
SCHEMAT ZASILANIA RD		30.10.2009	
Projektant: Wiesław Boliś upr. SUW 86/90		ELEKTRYKA	
Sprawdzający: mgr inż. Jan Kondak upr. SUW 51/93		-	
		nr rys. 19	