



Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji podlicznika

Dominów, dnia

.....
imię i nazwisko

.....
adres

.....
tel.

Zwracam się z prośbą o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego bezpowrotnie zużyta wodę w miejscowości:

.....

Akceptuję zasady ustalone przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w tym zakresie wyszczególnione na odwrocie wniosku (str. 2).

W załączeniu **przedkładam** techniczny rysunek rzutu instalacji wod.-kan. na poziomie kondygnacji, na której będzie zamontowany podlicznik, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza odliczającego bezpowrotnie zużyta wodę.

Załączniki szt.

.....
czytelny podpis

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości bezpowrotnie zużytej wody

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 r., poz. 1437), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art.27, ust.6).

Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza odliczającego bezpowrotnie zużytą wodę powinna spełniać poniższe warunki:

- Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.
- Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
- Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz mierzący wodę nie naliczaną do ścieków, należy zamontować na instalacji **zawsze za wodomierzem głównym**, w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
- Miejsce zamontowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. Wodomierz należy usytuować na konsoli.
- Przed wodomierzem odliczającym bezpowrotnie zużytą wodę należy zainstalować **zawór zwrotny antyskażeniowy**, zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
- Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz.
- Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę.
- Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do biura Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. pod numer **81 7599334** w celu umówienia terminu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia. Opłata za oplombowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.
- Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym bezpowrotnie zużyta wodę w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
- Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe przez cały rok kalendarzowy.
- Wodomierz odliczający bezpowrotnie zużyta wodę podlega opłacie abonamentowej zgodnie z obowiązującą taryfą.